



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

21 августа 2019 г.  
с 14:00 часов до 15:00 часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя № 19221

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 01.08.2019 г. № 4836 по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 7 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» города Сосновоборска (МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборска) ОГРН 1022400558949, ИНН 2458005357

ЕРП 241902924487 (24170700137319)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 21 августа 2019 г.

Правовые основания проведения проверки: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 06.12.2017 г. № 6351/с, срок исполнения которого истекает 01.08.2019 г.

Акт составлен в МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборска по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 7.

С копией распоряжения от 01.08.2019 г. № 4836 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен, уведомление о проведении проверки от 01.08.2019 г. № МА-47023 получил 06.08.2019 г. *директор МАОУ № 1*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Вид проверки: внеплановая

Форма проверки: выездная

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Слюсарева Ю.А.

К проведению проверки представители экспертных организаций не привлекались.

При проведении проверки присутствовал *директор МБОУ СОШ*  
 В ходе проведенной проверки установлено:

Предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 06.12.2017 г. № 6351/с предписано устранить:

п. 1 предписания – устранить нарушения требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения стены расположенной в конце учебного кабинета № 31 (по отношению к учебной доске), стены в лаборантской при учебном кабинете № 212, потолка в учебных кабинетах №№209,210, актовом зале, стены лестничного марша южной части здания гладким покрытием, без деформаций позволяющим проведение качественной надлежащей влажной уборки потолков и стен с применением моющих и дезинфицирующих средств.

*выполнено в полном объеме, стены во всех помещениях здания обеспечены гладким покрытием.*

п. 2 предписания – устранить нарушения требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения пола в кабинете технологии, пола в лаборантской при кабинете № 212, пола рекреации 1 и 2 этажа, покрытием без дефектов, обеспечивающим проведение качественной надлежащей влажной уборки пола с применением моющих и дезинфицирующих средств.

*выполнено в полном объеме, пол во всех помещениях здания обеспечен покрытием без дефектов.*

п. 3 предписания – устранить нарушения требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения остекления окон рекреаций 1,2,3 этажа цельным стеклопакетом.

*выполнено в полном объеме, все окна обеспечены цельным остеклением.*

п. 4 предписания – устранить нарушения требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения расположения источников искусственного освещения, в учебном кабинете № 1-09, над рабочим столом ближе к его переднему краю обращенному к оператору ПЭВМ; в части обеспечения рабочих мест ПЭВМ в учебных

кабинетах информатики №№ 2-02,2-03 креслами с подъемно-поворотным механизмом.

*выполнено в комнате отделе, высота спинки регулируемая креслами с подъемно-поворотным механизмом.*

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, проводившего проверку:

Специалист-эксперт отдела  
надзора за качеством и безопасностью питания,  
условиями воспитания и обучения

*Ю.А. Слюсарева* Ю.А. Слюсарева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: *директор школы №21* «21»  
*09* 2019 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_